
	Kapitel	: (53) X
Arbejdsbeskrivelse – VVS-anlæg	Kap.-side	: (53) X-2/1
Bygningsdelsbeskrivelse	Dato	:
Rørsystem - brugsvand	Rev.	:

For at opnå en udvidet systemgaranti (10 år) skal hele Mapress systemet benyttes, dvs. rør, fittings, kalibreret presseværktøj godkendt af Geberit og Geberit Mapress pressebakker. Ligeledes skal skema (henvendelse til Geberit A/S, 86 74 10 86) for opnåelse af 10 års projektgaranti skrives under af installatør. Seneste vandanalyse-rapport fra vandværket vedlægges og godkendes af Geberit.

Krav til rørsystem: Der henvises til kapitel 3. *Generelle specifikationer*.

Krav til isolering: Der henvises til kapitel 3. *Generelle specifikationer*.

Hvis der er uoverensstemmelse mellem kapitel 3. *Generelle specifikationer* og de her anførte, så er bygningsdelsbeskrivelsen gældende.

- **Overflader**

Ved aflevering af arbejdet skal alle overflader fremstå hele, ubeskadiget og afrenset.

- **Kontrol**

Bygningsdelen skal trykprøves i overensstemmelse med afsnit 3. *Generelle specifikationer*.

Der henvises til udbudskontrolplan for brugsvand.

Se endvidere tekst anført forrest i nærværende afsnit 4, Bygningsdelsbeskrivelser vedrørende prioritetsrækkefølge imellem projektdokumenter for specifikationer, leverancer og ydelser.

Forslag til kontrolpkt.: Ekspansions muligheder af rørføringen tilgodeset.

- **Arbejds miljø**

Der henvises til byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed.