

RØRSYSTEM - FZ VARME

Materialer og produkter

Specifikationer

· El-forzinkede stålrør og fittings skal være stål ulegeret EN 1.0034 E195 (EN 10305).

Udførelse

Opsætning af rørsystemet skal udføres efter fabrikantens anvisninger. For at sikre dette skal producenten af rørsystemet deltage i opstartsmøde på pladsen.

Rør og fittings skal være afproppede, inden montagen.

Garanti

Installationen kan udføres med en udvidet systemgaranti på 10 år, med følgeskadedækning på op til EUR 1 mill.

Garantien skal være givet direkte fra rør- og fittingsproducenten, som samtidig påtage sig analyse af årsagen, hvis der sker en skade i garantiperioden.

Garantien skal udstedes ved opstarten af projektet, og samtidig underskrives af installatøren, som har ansvaret for at udførslen sker i henhold til leverandørens anvisninger, og godkendte pressmaskiner.

Installatøren har ansvaret for at garantien bliver givet.

Forslag til kontrolpunkt:

- Ekspansionsmuligheder af rørføringen tilgodeset.
- Afgratning af rør efter overskæring.
- Afmærkning af indstikslængde.

Arbejdsmiljø

Der henvises til byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed.

